

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04150

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021596

Общество с ограниченной ответственностью «Декёнинк Рус» (ООО «Декёнинк Рус»)
Адрес: 117342, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, строение 1.
ОГРН: 1047796860385. Телефон: +74956428795, факс: +74956428795, адрес электронной почты: info@deceuninck.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Декёнинк Рус» (ООО «Декёнинк Рус»)
Адрес: 142281, Россия, Московская область, город Протвино, проезд Наумова, дом 5.
ОГРН: 1047796860385. Телефон: +74967311244, факс: +74967311243.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида марки «Декёнинк», систем: Декёнинк, Энвин; для оконных и балконных дверных блоков, профили **код ОК 005 (ОКП):** код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.29.29.000 белого цвета и окрашенные в массу, неламинированные, толщиной внешней стенки от 1,7 до 3,0 мм, плотностью от 1,4 до 1,52 г/см³, выпускаемые по **код ЕКПС:** ГОСТ 30673-2013 «ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ». Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Классы пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017561).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0090/04-2018 от 19.04.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 09022018/2 от 06.03.2018 г., проведённого органом по сертификации ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30673-2013 «ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2018 по 19.04.2023



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.04150
(обязательная сертификация)

№ 0017561

Приложение
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование, национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|--|--|
| ГОСТ 30244-94, п.7, метод П | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. | Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ФЗ 123 ст. 13. |
| ГОСТ 30402-96, п.9 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. | Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13. |
| ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18. | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1) | Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13. |
| ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20. | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). | Группа токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные) по ФЗ 123 ст. 13. |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигабдинова

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия